



УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА ПЕНЗЫ

440008, г. Пенза, ул. Некрасова, 34

тел. 42-83-43

дд. 04. 2024 № 1630/4

На № _____ от _____

Главному редактору
«ИА «Пенза-пресс»
Балашовой А.О.
ул. Маркина, д. 1, г. Пенза,
penzapress@yandex.ru

Уважаемая Анна Олеговна!

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы на Ваше обращение по вопросу подтопления автомобильной дороги и пешеходных дорожек по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, 1Л сообщает следующее.

Подтопление по вышеуказанному адресу связано с превышением максимально допустимого объема сточных, талых вод и перелива сточной воды через верхний край коллектора с выходом их на поверхность участка в виду образования иловых пробок и попадания в дренажную систему крупного мусора.

Силами ООО «Горводоканал» 05.04.2024 проведены работы по прочистке лотка сети ливневой канализации городского коллектора и откачке сточных вод по вышеуказанному адресу. Подтопление территории ликвидировано.

Заместитель начальника Управления

Г.А. Баженов