



Администрация города Пензы

пл. Маршала Жукова, 4, г. Пенза, 440000

тел.68-52-88

28.02.2023 № 6-13-1133

На № 50186 от 13.02.2023

Главному редактору
«ИА «Пенза-пресс»
Балашовой А.О.
ул. Маркина, 1, г. Пенза

Уважаемая Анна Олеговна!

Администрация города Пензы на обращение, поступившее в редакцию «ИА «Пенза-пресс» в рамках проекта «Жалобная книга», по вопросу неудовлетворительного давления в сети ХВС по ул. Клары Цеткин, 46 сообщает следующее.

Причиной снижения параметров давления холодного водоснабжения по ул. Клары Цеткин, 46 явилась неудовлетворительная работа насосного оборудования на ЦТП-147.

В настоящее время специализированными организациями проведены мероприятия по корректировке работы насосного оборудования на ЦТП-147, давление в сети ХВС МКД № 46 по ул. Клары Цеткин нормализовано.

Данная информация подтверждена собственником квартиры № 100 в ходе телефонного разговора с сотрудником Управления ЖКХ г. Пензы 20.02.2023.

Заместитель главы администрации
по городскому хозяйству

Р.М. Тинчурин